Leiter Atemschutz H. Sohl

Zusammenfassung 2013 Leiter Atemschutz

- 69 Teilnehmer Übungsstrecke im Feuerwehrstützpunkt Schwalmstadt
- 14 diverse Atemschutz- /Einsatzübungen
- 7 Einsätze unter Atemschutz ,
 Januar Wohnhausbrand Schwänheit 13 Geräte
 Herbst Schweinestallbrand in Dorla 16 Geräte

Atemschutzgeräteträger der Stadt. Anzahl 101 Stand 31.12.13 Dabei sind ca. 2/3 Einsatzbereit. 1/3 fällt aus wegen: Gründe sind jedes Jahr gleich - keine gültige G 26, - keine Übungsstrecke, - zur Zeit krank Es konnten wieder 10 Geräteträger ausgebildet werden, 9 Geräteträger sind weiblich

Stadtteil	Träger	Übungsstrecke	Geräte
Deute	16	5	4
Dissen	7	6	2
Dorla	12	9	4
Gudensberg	34	26	11
Gleichen	8	7	2
Maden	10	8	4
Obervorschütz	14	8	8
Gesamt	101	74	35

Durch unsere Atemschutzgerätewarteteam Uwe Kallenbach, Jeanette Heß, Thomas Dietz, Axel Wessel usw. wurden in ca. 278 Stunden ca. 139 Geräte- und 182 Maskenprüfungen durchgeführt.
117 Atemluftflaschen wurden leer geatmet und mussten zum Füllen gebracht werden. Einige Flaschen standen zur 6 Jahres Prüfung an.
Abrechnen gemäß Gebührenordnung – entstehen Kosten in Höhe von ca. 6600,--€

Bitte die Verwendungsnachweis ausfüllen, liegen in den Maskenbehältern.